



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, 3-18-17, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Детский сад №20 «Светлячок», Объект категории высокого риска

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения № 45 от 29 марта 2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Олимтиева Д.И., проведена плановая, выездная проверка объекта защиты – здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Светлячок» по адресу: г. Салехард, ул. Артеева, д. 13. Объект категории чрезвычайно высокого риска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Светлячок» Жубатовой Гульмирой Жунусовной.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданию детского сада	п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лиц, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору
начальник ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по
ЯНАО майор внутренней службы
Олимпиев Дмитрий Игоревич



[Handwritten signature]

подпись, М.Л.П.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«27» апреля 2021 года

Предписание для исполнения получила:
заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Светлячок»
Жубатова Гульмира Жунусовна

[Handwritten signature]

подпись

должность, фамилия, инициалы

«27» апреля 2021 года

Телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99
МЧС России: 8 (495) 400-99-99