



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, 3-18-17, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Детский сад №20 «Светлячок» (ОГРН – 1028900508537, ИНН - 8901010048). Объект категории высокого риска

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения № 45 от 03 сентября 2019 года заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Путинцева Р.А., государственным инспектором г. Салехард по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенантом внутренней службы Сусьевым Александром Евгеньевичем проведена плановая, выездная проверка объекта защиты – здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Светлячок» (ОГРН – 1028900508537, ИНН - 8901010048). Объект категории высокого риска

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющей обязанности заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Светлячок» Жубатовой Гульмирой Жунусовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Вам необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается проведение противопожарного инструктажа, лицом, не назначенным приказом за его проведение и не обученным по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п. 36 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).	02.03.2020 г.	
2.	Не организовано проведение внепланового противопожарного инструктажа (отсутствует журнал регистрации внепланового противопожарного инструктажа).	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п. 26 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).	02.03.2020 г.	
3.	Исполняющий обязанности	п. 3 Правил противопожарного режима в Рос-	02.03.2020 г.	

	заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Светлячок» не обучено по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства.	сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 36 Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938).		
4.	Медицинский работник ГБУЗ «СОКБ» (осуществляющий свою деятельность на объекте) допускается к работе без проведения противопожарного инструктажа.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
5.	Помещение склада, расположенное на 3-м этаже не отделено от лестничной клетки дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI 30 (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №23, табл. №24 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*.	02.03.2020 г.	
6.	На двери складского помещения, расположенного на 3-м этаже руководитель организации не обеспечил наличие категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
7.	В прачечной допускается хранение различных материалов на расстоянии менее 0,5 м. до светильников	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
8.	Помещение склада продуктов, расположенное на 1-м этаже не отделено от коридора дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI 30 (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости)	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №23, табл. №24 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*.	02.03.2020 г.	
9.	На двери складского помещения (склад продуктов), расположенного на 1-м этаже руководитель организации не обеспечил наличие категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
10.	В помещении склада продуктов (с постоянным рабочим местом), расположенном на 1-м этаже не предусмотрено удале-	ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.2 «е» СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кон-	02.03.2020 г.	

	ние продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции	диционирование. Требования пожарной безопасности".		
11.	Помещение холодного склада, расположенное на 1-м этаже не отделено от коридора дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI 30 (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости)	ст. 4, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. №23, табл. №24 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*.	02.03.2020 г.	
12.	На двери холодного складского помещения, расположенного на 1-м этаже руководитель организации не обеспечил наличие категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	
13.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных (фактически над дверью холодного склада в стене установлено остекление).	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции,
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО лейтенант внутренней службы
Сусьев Александр Евгеньевич

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

«25» сентября 2019 года



подпись: М.Л.П.